


	ЛЕГЕНДА:
Кл.К	Алуминиева разклонителна клемна кутия за открит монтаж, IP55 с монт. в нея автом.прекъсвач 1P-10A
	Лумин.осв.тяло без разсейвател 1x36W; ЕПРА; влагоустойчива; IP54
	Ключ осветление обикновен, 10А, влагоустойчив, IP54, открит инсталация
	Линия с кабел СВТ2х1,5, в гофр. тръба Ф16, скрито под мазилка
	Линия с кабел СВТ3х1,5, в кабелен канал, открито по дървена конструкция

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Ел инсталацията за осветлението се изпълнява с кабел СВТ3х1,5мм², положен в кабелен канал
- Всички ел. консуматори да се заземят чрез третото жило на захранващия кабел
- Осветителните тела са луминисцентни пури 1Х36W, IP54, монтират в/у негорима подложка (клас А1) с минимална дебелина 5 мм.
- Всички осветителни тела да са компенсирани, пожарообезопасен тип и да притежават съответния сертификат за качества, а от гледна точка на дизайн, изборът им да бъде съгласуван с архитекта на обекта.
- Осветителните тела се монтират на гредите на втория покрив по архитектурен детайл.
- Да се свържат към заземит. инсталация на мълниезащитата посредством стоманена шина 40/4 мм (или гъвкава мед 6мм²) чрез сигурна ел. връзка клемната кутия Кл.К и всички метални нетоководещи части и конструкции на беседката..

Възложител:	Дирекция на ПП "Странджа"		
	"АЛД-Карамочев и сие" СД, София, ж.к."Хаджи Димитър", бл.139, тел. +359 888 815 760		
Обект:	Разширение на специализиран разсадник за посадъчен материал за редки и защитени видове Имот №001152 в землището на с.Граматиково, м." Качул", общ.М.Търново		Юни, 2014г.
			Фаза: ТП
Част:	ЕЛЕКТРИЧЕСКА	Чертеж № 2	Мащаб 1:50
Проектант:	инж. Ненка Живкова		Осветителна инсталация - беседка
Съгласуващи проектант:	Архитектура	арх. Теодор Карамочев	
	Паркоустройство и благоустройство	л.арх. Миглена Карамочева	
		л.арх. Десислава Райкова	
	Геодезия	инж. Георги Георгиев	
	Конструктивна	инж. Ивайло Лиловски	
	ПБЗ	инж. Любка Стоянова	