


#### ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички съединения при изпълнение на мълниезащитната инсталация да са клемни (с мултиклема).
2. На подсъединяване към мълниезащитната инсталация подлежат всички метални части на покривната конструкция (при различни метали – чрез биметална пластина)

Възложител:	Дирекция на ПП "Странджа"		
	"АЛД-Карамочев и сие" СД, София, ж.к."Хаджи Димитър", бл.139, тел. +359 888 815 760		
Обект:	Разширение на специализиран разсадник за посадъчен материал за редки и защитени видове Имот №001152 в землището на с.Граматиково, м." Качул", общ.М.Търново		Юни, 2014г.
			Фаза: ТП
Част:	ЕЛЕКТРИЧЕСКА	Чертеж № 3	Мащаб 1:50
Проектант:	инж. Ненка Живкова		Мълниезащитна инсталация
Съгласуващи проектанти:	Архитектура	арх. Теодор Карамочев	
	Паркоустройство и благоустройство	л.арх. Миглена Карамочева	
		л.арх. Десислава Райкова	
	Геодезия	инж. Георги Георгиев	
	Конструктивна	инж. Ивайло Лилевски	
	ПБЗ	инж. Любка Стоянова	